

Omloopleiding voor Drinkwaterreservoir**Voorwaarden**

Installatie-eisen: NEN 1006, Waterwerkblad 4.1

Een omloopleiding is toegestaan, mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- het drinkwaterreservoir voldoet aan het Waterwerkblad 4.1;
- het drinkwaterreservoir tenminste 1 keer per jaar wordt bemonsterd volgens Waterwerkblad 1.4G §8 / Waterwerkblad 4.1 §6.3;
- de drinkwaterinstallatie achter het drinkwaterreservoir voldoet aan NEN 1006 (uitgewerkt in de Waterwerkbladen);
- de omloopleiding voorzien is van afsluiters aan het begin en einde (max. 150 mm vanaf T-stuk);
- tussen de afsluiters in de omloopleiding een controleerbare keerklep (beveiligingscode EA) is aangebracht;
- de omloopleiding buiten gebruik wordt afgetapt*.

* Aftappen kan met behulp van aftapkraantjes op de afsluiters en controleerbare keerklep van de omloopleiding.

